



INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-20-21881/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de pinturas mate suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial de la gama:

**NERCADUR FÓRMULA+
CUALQUIER COLOR**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

() Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad total aproximada de unos 300-320 g pintura líquida/m² y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) cualquier sustrato de Euroclase de reacción al fuego A2-s1, d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525Kg/m³*

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-20-21881/1, P-20-21881/2 y P-20-21881/3 y el informe de clasificación de gama P-20-21881/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 24/02/2020 y 04/03/2020.




Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión
9 de marzo de 2020